



Leistungserklärung Declaration of Performance

gemäss Bauprodukteverordnung 305/2011 (BPV)
According to Construction Product Regulation 305/2011 (CPR)

CPR-20-13-016-DE-EN

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type:

B3-MMI-UIO

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4 der BPV / Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4) of the CPR:

B3-MMI-UIO

Art.-Nr.: EG072827-F

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation / Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Ein-/Ausgangsgerät für Brandmeldeanlagen

In-/Output devices for fire detection and fire alarm systems

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5 / Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Wien

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist / Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

None

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V / System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V:

1

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird / In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:

VdS Schadenverhütung GmbH (Zertifizierungsstelle Nr. 0768) hat nach System 1 folgende Bewertungen und Überprüfungen vorgenommen / **VdS Schadenverhütung GmbH** (certification body No. 0768) performed under system 1:

- Feststellung des Produkttyps anhand einer Typenprüfung (einschließlich Probenahme), einer Typberechnung, von Werttabellen oder Unterlagen zur Produktbeschreibung / determination of the product type on the basis of type testing (including sampling), type calculation, tabulated values or descriptive documentation of the product
- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle / initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control
- laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle / continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control

und Folgendes ausgestellt / and issued:

EG-Konformitätszertifikat / EC-Certificate of Conformity 0786 - CPD - 20422

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist / In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued

Nicht anwendbar / not applicable

SCHRACK SECONET AG • Eibesbrunnergasse 18 • A-1120 Wien
UniCredit Bank Austria AG • Konto-Nr. 09493 191 200 • BLZ 12000 • IBAN AT96 1100 0094 9319 1200 • BIC BKAUATWW
FN 123356g Handelsgericht Wien • ARA 9588 • DVR 0785083 • UID ATU 37395207

GESCHÄFTSSTELLEN: WIEN, NIEDERÖSTERREICH und BURGENLAND: Eibesbrunnergasse 18, A-1120 Wien, Tel.: +43-1 811 57-0*, Fax: +43-1 811 57 222
KUNDENDIENST WIEN: Tel.: +43-1 811 03-0*, Fax: +43-1 811 57 500.

OBERÖSTERREICH: Kornstraße 18, A-4060 Leonding-Hart, Tel.: +43-732-677 900-0*, Fax: +43-732-677 900-20, SALZBURG: Vogelweidenstraße 44a, A-5020 Salzburg, Tel.: +43-662-887 122-0*, Fax: +43-662-887 122-73,
TIROL: Dr. Franz-Werner-Straße 36, A-6020 Innsbruck, Tel.: +43-512-365 366-0*, Fax: +43-512-365 366-30, VORARLBERG: Sebastianstraße 13a, A-6850 Dornbirn, Tel.: +43-5572-511 99-0*, Fax: +43-5572-511 99-30,
STEIERMARK: Neusiedlerberger Straße 157, A-8055 Graz, Tel.: +43-316-407 676-0*, Fax: +43-316-407 676-35, KÄRNTEN: Feldkirchner Straße 138, A-9020 Klagenfurt, Tel.: +43-463-429 362-0*, Fax: +43-463-429 362-25

9. Erklärte Leistung / Declared performance:

| Wesentliche Merkmale | Essential characteristics | Leistung Performance | Harmonisierte technische Spezifikation Harmonised technical specification | Abschnitt Clause |
|--|--|-------------------------|--|---------------------|
| Ansprechverzögerung (Anprechzeit bei Alarm) | Response delay (response time to fire) | bestanden pass | EN 54-18:2005 +AC:2007 | 5.2 |
| Leistungsfähigkeit im Brandfall | Performance under fire conditions | bestanden pass | EN 54-18:2005 +AC:2007 | 5.1.4 |
| Betriebszuverlässigkeit | Operational reliability | bestanden pass | EN 54-18:2005 +AC:2007 | 5.1.4 |
| Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit | Durability of operational reliability, temperature resistance | bestanden pass | EN 54-18:2005 +AC:2007 | 5.3 – 5.4 |
| Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsfestigkeit | Durability of operational reliability, vibration resistance | bestanden pass | EN 54-18:2005 +AC:2007 | 5.8 – 5.11 |
| Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Luftfeuchtbeständigkeit | Durability of operational reliability, humidity resistance | bestanden pass | EN 54-18:2005 +AC:2007 | 5.5 – 5.6 |
| Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit | Durability of operational reliability, corrosion resistance | bestanden pass | EN 54-18:2005 +AC:2007 | 5.7 |
| Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität | Durability of operational reliability, electrical stability | bestanden pass | EN 54-18:2005 +AC:2007 | 5.2, 5.12 |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. / The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Wien, den 17.06.2013

Schrack Seconet AG



Maximilian Strohmeier
Leitung Produktmanagement
und Kompetenzzentrum /
Head of Product Management
and Competence Center



Daniel Lörcincz
Produktmanagement Brandmeldesysteme /
Product Management Fire Alarm Systems