



## Leistungserklärung Declaration of Performance

	<b>CPR-30-13-008-de-en</b>			
1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type:  <b>MCP 535X-5</b>			
2.	Verwendungszweck(e) / Intended use/es:  <b>Handauslöseeinrichtung Manual Triggering Device</b>			
3.	Hersteller / Manufacturer  <b>Hekatron Vertriebs GmbH, Brühlmatten 9, D-79295 Sulzburg</b>			
5.	System(e) oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / System/s of assessment and verification of constancy of performance  <b>1</b>			
6.	Harmonisierte Norm / Harmonised standard(s):  <b>EN 12094-3:2003 Handauslöseeinrichtung / Manual triggering device EN 54-17: 2005+AC2007: Kurzschlussisolatoren / Short-circuit isolators</b>  Notifizierte Stelle(n) / Notified Body/ies:  <b>0786 VdS Schadenverhütung GmbH</b>			
7.	Erklärte Leistung / Declared performance/s			
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Essential characteristics</b>	<b>Leistung Performance</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation Harmonised technical specification</b>
			<b>Abschnitt Clause</b>	
	Betriebszuverlässigkeit	Operational reliability	bestanden pass	EN 12094-3: 2003
	Leistungsfähigkeit im Brandfall	Performance under fire conditions	bestanden pass	EN 12094-3: 2003
	Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit gegen Korrosion	Durability of operational reliability, corrosion resistance	bestanden pass	EN 12094-3: 2003
	Leistungsfähigkeit im Brandfall	Performance under fire conditions	bestanden pass	EN 54-17: 2005+AC2007
	Betriebszuverlässigkeit	Operational reliability	bestanden pass	EN 54-17: 2005+AC2007
	Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	Durability of operational reliability: temperature resistance	bestanden pass	EN 54-17: 2005+AC2007
	Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsfestigkeit	Durability of operational reliability: Vibration resistance	bestanden pass	EN 54-17: 2005+AC2007
	Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtebeständigkeit	Durability of operational reliability, Humidity resistance	bestanden pass	EN 54-17: 2005+AC2007
	Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit	Durability of operational reliability, Corrosion resistance	bestanden pass	EN 54-17: 2005+AC2007

Wesentliche Merkmale	Essential characteristics	Leistung Performance	Harmonisierte technische Spezifikation Harmonised technical specification	Abschnitt Clause
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Elektrische Stabilität	Durability of operational reliability, electrical stability	bestanden pass	EN 54-17: 2005+AC2007	5.3 5.13

\* nur für elektrische Geräte / for electrical equipment

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.  
Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte verantwortlich./

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Hekatron Vertriebs GmbH

Sulzburg, den 6.10.2015

ppa.

  
Gerold Stauss  
Leiter Kompetenzzentrum  
Brandmelder/Sensorik

i. V.

  
Bernd Mezl  
Leiter Qualitätssicherung (KQ)  
Kompetenzzentrum Brandmelder/Sensorik