TELENOT
Technik für Sicherheit

LEISTUNGSERKLÄRUNG

comXline 3516-2 (GSM) - LE-Nr. 001

1. Kenncode Produkttyp:	**Übertragungseinrichtung für Brand- und Störungsmeldungen**
2. Typenkennzeichnung:	**comXline 3516-2 (GSM)**
3. Verwendungszweck:	**Zur Verwendung in Brandmeldeanlagen**
4. Hersteller:	**TELENOT ELECTRONIC GMBH** **Wiesentalstrasse 42** **73434 Aalen**
5. Bevollmächtigter:	**-----**
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:	**1**
7. Harmonisierte Produktnorm:	**EN 54-21:2006**
8. Notifizierte Stelle	**VdS, NB-Nr: 0786 hat eine Typprüfung nach dem System 1 vorgenommen und die wesentlichen Merkmale festgestellt. 0786-CPD-20969**

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Übertragungsleistung		EN 54-21:2006
- Allgemeine Anforderungen	bestanden	Abschnitt 4
- Anforderungen an die Funktion	bestanden	Abschnitt 5
Betriebszuverlässigkeit		EN 54-21:2006
- Allgemeine Anforderungen	bestanden	Abschnitt 4
- Anforderungen an die Funktion	bestanden	Abschnitt 5
- Anforderungen an die Ausführung	bestanden	Abschnitt 7
- Kennzeichnung	bestanden	Abschnitt 8
- Energieversorgung	bestanden	Abschnitt 9
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit		EN 54-21:2006
- Kälte (in Betrieb)	bestanden	Abschnitt 10.4
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; Schwingungsfestigkeit		EN 54-21:2006
- Schlag (in Betrieb)	bestanden	Abschnitt 10.6
- Schwingen, sinusförmig (in Betrieb)	bestanden	Abschnitt 10.7
- Schwingen, sinusförmig (Dauerprüfung)	bestanden	Abschnitt 10.11

TELENOT
Technik für Sicherheit

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; Elektrische Stabilität		EN 54-21:2006
- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Störfestigkeitsprüfungen (in Betrieb)	bestanden	Abschnitt 10.8
- Schwankungen der Versorgungsspannung (in Betrieb)	bestanden	Abschnitt 10.9
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; Feuchtebeständigkeit		EN 54-21:2006
- Feuchte Wärme, konstant (in Betrieb)	bestanden	Abschnitt 10.5
- Feuchte Wärme, konstant (Dauerprüfung)	bestanden	Abschnitt 10.10

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Aalen, den 28.06.13

Name Peter Wunderle

Funktion Geschäftsführer

Unterschrift .....